

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі: Пристрої безперебійного живлення відповідно до ЄЗС ДК 021:2015: 31680000-6 «Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання»

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання держаних коштів»

1. Найменування замовника: ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 31680000-6 «Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання».

3.Ідентифікатор закупівлі: - UA-2023-04-18-001954-a
<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-18-001954-a>

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені в Додатку №1 тендерної документації на закупівлю і визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 218 232, 29 грн з ПДВ
(двісті вісімнадцять тисяч двісті тридцять дві гривні 29 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі: Визначення очікуваної вартості було зроблено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 року), шляхом порівняння ринкових цін на аналогічний предмет закупівлі.

Додаток №1 до тендерної документації: Технічні вимоги (Технічна специфікація) до предмету закупівлі: Пристрої безперебійного живлення до ЄЗС ДК 021:2015: 31680000-6 «Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання» - додається.

Технічні вимоги (Технічна специфікація)

До предмету закупівлі: Пристрої безперебійного живлення до ЄЗС ДК 021:2015: 31680000-6 «Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання»

Назва, кількість та технічні вимоги до предмета закупівлі:

Назва	Кількість, шт.
Пристрій безперебійного живлення для ПК (APC Back-UPS 650VA)	7
Пристрій безперебійного живлення для серверів (APC Smart-UPS RM 2200VA 2U LCD)	2

Технічні вимоги:

1	Вхідна напруга	• 145 до 290 В
2	Потужність, Вт	• 390 Вт
3	Потужність, ВА	• 650 ВА
4	Розетка для підключення ПК	• 3 шт або більше, під євро вилку
5	Призначення	• для ПК
6	Потужність, ВА	• 2200 ВА
	Тип	• Line interactive
7	Формфактор	• 2 U в комплекті з салазками
8	Управління	• Плата управління функціями ДБЖ 1 Gb з оновленим ПО з можливістю вмикання-вимикання та калібрування. Обов'язкове логування роботи.
9	Інтерфейс підключення	• USB, SmartSlot
10	Призначення	• Для серверів

Примітки:

- Обладнання повинно бути в наявності.
- Будь-які посилання в найменуванні та/або технічних характеристиках на конкретну торговельну марку або тип тощо передбачає надання **еквіваленту** (технічні характеристики еквіваленту повинні відповідати технічним характеристикам, встановленим у Документації). Надання еквіваленту допускається лише за згодою з Замовником і не повинно відобразитись на загальній вартості обладнання.
- Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду та тендерної документації.
- Строк гарантійної підтримки товару від виробника становить не менше 12 місяців з дати прийняття товару Замовником.
- Товар, який постачається має бути новим (не бувши в експлуатації), без дефектів, без порушень термінів та умов його зберігання, виготовленим не раніше вересня 2022 року.
- Доставка Товару здійснюється транспортом Учасника - переможця та за його рахунок. Термін поставки протягом 30 (тридцяти) робочих днів після укладання Договору.
- Для транспортування Товару використовувати оригінальне пакування виробника.
- Місце поставки: м.Київ, вул. Кирилівська .