

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: ДК 021:2015-31150000-2 «Баласти для розрядних ламп чи трубок»

Назва, кількість та технічні вимоги до предмета закупівлі:

Назва	Кількість, шт.
Пристрій безперебійного живлення для ПК	7
Пристрій безперебійного живлення для серверів	2

Технічні вимоги:

1	Вхідна напруга	- 145 до 290 В
2	Потужність, Вт	- 390 Вт
3	Потужність, ВА	- 650 ВА
4	Призначення	- для ПК
5	Потужність, ВА	- 2200 ВА
6	Тип	- Line interactive
7	Формфактор	- 2 U в комплекті з салазками
8	Управління	- Плата управління функціями ДБЖ 1 Gb з оновленим ПО з можливістю вмикання-вимикання та калібрування. Обов'язкове логування роботи.
9	Інтерфейс підключення	- USB, SmartSlot
10	Призначення	- Для серверів

- ✓ Обладнання повинно бути наявним.
- ✓ Будь-які посилання в найменуванні та/або технічних характеристиках на конкретну торговельну марку або тип тощо передбачає надання **еквіваленту** (технічні характеристики еквіваленту повинні відповідати технічним характеристикам, встановленим у Документації). Надання еквіваленту допускається лише за згодою з Покупцем і не повинно відображатись на загальній вартості обладнання.
- ✓ Все обладнання повинно бути новим, не бувши у використанні та відновленим.
- ✓ Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду та тендерної документації.