

## ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі: Двері та ґрати і супутні послуги відповідно до ЄЗС за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 «Столярні вироби».

Тип дверей	<b>Двері вхідні №1, металеві протиударні, двостулкові, з вентиляційною решіткою</b>
Кількість	4
Рама	труба 60*40*1,2мм/20*50*1мм
Розміри дверей, мм	1490*2050
Товщина МДФ панелі на полотні,	16-16
Товщина рами, мм	80
Петлі	6
Наповнювач рами	-
Петлі скритого монтажу	Так
Тип броне-накладки	Бр.Ц/З
Товщина листа металу на полотні, мм	1
МДФ накладка з торця полотна	-
Кількість ребер жорсткості	4
Товщина полотна	84мм
Лиштва	МДФ 16мм
Наповнювач полотна	Мінеральна вата
Вент. решітка	Так
Контур ущільнення	2
Ручка	Розетка
Нижній замок	KALE 252 (циліндровий)
Верхній замок	-
Доводчик	Так
Серцевина (циліндр) нижнього замка	Ключ/ключ
Колір	8017
Відкривання дверей	Ліве

Тип дверей	<b>Двері вхідні №2, металеві протиударні, одностулкові, з вентиляційною решіткою</b>
Кількість	2
Рама	труба 60*40*1,2мм/20*50*1мм
Розміри дверей протиударної, мм	930*2300
Товщина МДФ панелі на полотні	16-16
Товщина рами, мм	80
Петлі	3
Петлі скритого монтажу	Так
Наповнювач рами	-
Тип броне-накладки	Бр.Ц/З
Товщина листа металу на полотні, мм	1
МДФ накладка з торця полотна	-
Кількість ребер жорсткості	4
Товщина полотна	84мм
Лиштва	МДФ 16мм
Наповнювач полотна	Мінеральна вата
Вент. решітка	Так
Контур ущільнення	2
Ручка	Розетка
Нижній замок	KALE 252 (циліндровий)

Верхній замок	-
Доводчик	Так
Серцевина (циліндр) нижнього замка	Ключ/ключ
Колір	8017
Відкривання дверей	Ліве

Тип дверей	<b>Двері вхідні №3, металеві протиударні, одностулкові</b>
Кількість	2
Рама	труба 60*40*1,2мм/20*50*1мм
Розміри дверіпротиударної, мм	960*2050
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16- 16мм
Товщина рами, мм	80
Петлі	3
Петлі скритого монтажу	Так
Наповнювач рами	-
Тип броне-накладки	Бр.Ц/З
Товщина листа металу на полотні, мм	1
МДФ накладка з торця полотна	-
Кількість ребер жорсткості	4
Товщина полотна	84мм
Лиштва	МДФ 16мм
Наповнювач полотна	Мінеральна вата
Вент. решітка	--
Контур ущільнення	2
Ручка	Розетка
Нижній замок	KALE 252 (циліндровий)
Верхній замок	-
Доводчик	Так
Серцевина (циліндр) нижнього замка	Ключ/ключ
Колір	8017
Відкривання дверей	Праві

Тип дверей	<b>Двері вхідні №4, металеві протиударні, двостулкові, з склопакетом</b>
Кількість	1
Рама	труба 50*40*1,5мм/20*60*20*1,2мм
Розміри двері протиударної, мм	1660*2150
Товщина рами (коробки)	70
Петлі	6
Петлі скритого монтажу	Так
Відкриття	праве
Замок верх.	Кале 257 (сувальдний)
Товщина металу каркаса мм	1.5
Товщина металу на полотні зовні,мм	1.5
Товщина металу з середини,мм	1.2
Кількість ребер жорсткості	4 вертика
Товщина полотна	43
Лиштва	Так
Наповнювач полотна	Мін. вата
Склопакет 2 камерний + ковка	Так

Контур ущільнення	2
Ручка	Приварна
Нижній замок	Кале 447 (циліндровий)
Доводчик	Так
Серцевина (циліндр) нижнього замка	Ключ/ключ
Колір	8017
Відкривання дверей	Праві

Тип двері	<b>Двері протипожежні, EI-60</b>
Кількість	15
Рама	труба 50*40*1,5мм/20*60*1,2мм
Розміри протипожежної двері, мм	960*2050
Товщина рами (коробки)	70
Петлі	2
Петлі скритого монтажу	Так
Наповнювач рами	мін. вата
Товщина металу каркаса мм	1.2
Товщина металу на полотні зовні,мм	1.2
Товщина металу з середини,мм	1.0
Кількість ребер жорсткості.	2 вертика
Товщина полотна	53
Листва	Так
Наповнювач полотна	Мін. вата
Доводчик	Так
Контур ущільнення	2
Ручка	Планка протипожежна
Нижній замок	Протипожежний
Верхній замок	-
Серцевина (циліндр) нижнього замка	Ключ/ключ
Колір	8017
Терморозширююча протипожежна стрічка	Так
Відкривання дверей	Праві

Тип решітки	Грати №1, 15 елементів
Кількість	1
Розміри елементів ґрат, мм	
Елемент 1	1400*850
Елемент 2	1400*1360
Елемент 3	1210*850
Елемент 4	1210*1650
Елемент 5	1300*850
Елемент 6	1300*1900
Елемент 7	630*850
Елемент 8	630*1900
Елемент 9	1320*850
Елемент 10	1320*1900
Елемент 11	1210*850
Елемент 12	1210*1620
Елемент 13	1200*850
Елемент 14	1200*1620
Елемент 15 (Двері-ґрати)	1200*2520
Товщина квадрата основного, мм	14*14

Товщина квадрата поперечного, мм	10*10
Кількість дверей	1
Тип дверей	Одностулкові
Колір	Молоткова HAMMERED (сіра)
Петлі	3

Тип решітки	Грати №2, 10 елементів
Кількість	1
Стійка	труба 40*40 мм
Розміри елементів ґрат, мм	
Елемент 1	650*1830
Елемент 2	1360*2600
Елемент 3	2000*400
Елемент 4 (Двері-ґрати)	2000*2200
Елемент 5	630*2600
Елемент 6	2250*2600
Елемент 7	1900*400
Елемент 8 (Двері-ґрати)	1900*2200
Елемент 9	2000*2600
Елемент 10	450*2600
Товщина основного профілю, мм	15*15
Товщина квадрата поперечного, мм	10*10
Кількість дверей	2
Тип дверей	Двостулкові
Ручка	Нажимна
Нижній замок	Аверс Т52 (циліндровий)
Верхній замок	-
Серцевина (циліндр) нижнього замка	Ключ/ключ
Колір	Молоткова HAMMERED (сіра)
Петлі	6

Тип решітки	Грати №3, Грати віконні (глухі) 1600*2650
Кількість	1
Розміри ґрат, мм	1600*2650
Товщина квадрата основного	14*14
Товщина квадрата поперечного	10*10
Колір	Молоткова HAMMERED (сіра)

Тип решітки	Грати №4, Грати віконні (глухі) 860*2650
Кількість	1
Розміри ґрат, мм	860*2650
Товщина квадрата основного	14*14
Товщина квадрата поперечного	10*10
Колір	Молоткова HAMMERED (сіра)

1. До початку виконання умов Договору з поставки Товару та надання Послуг Постачальник забезпечує виїзд свого спеціаліста для попереднього огляду місця доставки Товару та надання Послуг за адресою: вул Кирилівська, 85 м. Київ.

2. На підтвердження якості (оригінальності) та країни походження Товару Учасник, що не є виробником Товару, має надати в тендерній пропозиції скан-копії документів, що підтверджують взаємовідносини з виробником Товару: договір на постачання та/або авторизаційний лист та/або сертифікат дистриб'ютера тощо.

3. На підтвердження технічних характеристик Товару Учасник має надати в тендерній пропозиції скан-копію технічного паспорту на Товар, завіреного виробником, із зазначенням гарантійного терміну обслуговування не менше 12 місяців.

4. На підтвердження відповідності дверей протипожежних вимогам Замовника Учасник має надати в тендерній пропозиції скан-копію сертифікату відповідності вимогам ДСТУ Б В.2.6-77:2009 та ДБН В.1.1-7:2016 та скан-копію протоколу випробувань.

5. Надати в тендерній пропозиції скан-копію сертифікату відповідності стандарту ISO 45001:2018 «Система менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці» Учасника

6. Надати в тендерній пропозиції скан-копію сертифікату відповідності стандарту ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління» Учасника

7. Надати в тендерній пропозиції скан-копію сертифікат відповідності стандарту ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» Учасника

8. Наявність у Учасника працівника сертифікату внутрішнього аудитора (прослухав курс про стандарт ISO 19011:2018 "Настанова для аудитів систем менеджменту") (надати в тендерній пропозиції скан-копію сертифікату)

9. Гарантійний строк на Товар та Послуги - один рік з дати підписання Сторонами відповідних документів: Акту про приймання -передачу наданих послуг і видаткової накладної на Товар.

10. Надати копії документів, які свідчать про якість матеріалу, які їм пропонуються (декларація виробника або сертифікат якості/відповідності виробника).

11. Надати інформацію щодо запропонованого матеріалу, а саме: наявність матеріально-технічної бази: на підтвердження надати документи про право власності та/або договори оренди

12. Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування.

13. За рахунок Постачальника виконуються:

- Послуги з доставки Товару.
- Послуги з завантаження-розвантаження Товару.
- Демонтаж існуючих дверей.
- Демонтаж діючих елементів системи контролю управління доступом (надалі СКУД) з існуючих дверей.
- Монтаж дверей та ґрат.
- Монтаж та пусконаладка демонтованих в п. 4 елементів СКУД на змонтовані двері.
- Інші (додаток) послуги.

**Підготував:**

**Заступник начальника Управління справами**

**Андрій ПАХОТНИХ**