

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі: Олива трансформаторна Т1500 відповідно до ЄЗС ДК 021-2015-09210000-4 «Масильні засоби»

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання держаних коштів»

- 1. Найменування замовника:** Східна філія ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
- 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:** Олива трансформаторна Т1500 відповідно до ЄЗС ДК 021-2015-09210000-4 «Масильні засоби»
- 3. Ідентифікатор закупівлі:** - UA-2023-03-23-000892-a
<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-23-000892-a>
- 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені в Додатку № 1 тендерної документації на закупівлю оливи трансформаторної Т1500 і визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства.
- 6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 820 760,00 грн з ПДВ (вісімсот двадцять тисяч сімсот шістдесят гривень, 00 коп.) з ПДВ.
- 7. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:** Визначення очікуваної вартості було зроблено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 року), шляхом порівняння ринкових цін на аналогічний предмет закупівлі.

Додаток: «ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ до предмету закупівлі товару: Олива трансформаторна Т1500 відповідно до ЄЗС ДК 021-2015-09210000-4 «Масильні засоби» - додається.

Технічна специфікація

Інформація щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі:
 ДК 021-2015-09210000-4 «Масильні засоби» (Олива трансформаторна Т1500)

№ п/п	Найменування параметрів	Одиниці виміру	Значення	Примітки
1	2	3	4	5
1.	Загальні вимоги та інформація			
1.1	Назва товару		Олива трансформаторна Т1500	
1.2	Пробивна напруга		не нижче 60кВ	
2.	Необхідна кількість	кг	5950	
3.	Вимоги до оливи трансформаторної та додаткова інформація			
3.1	Відповідність ДСТУ		якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ). Паспорт якості на кожную поставку трансформаторного масла.	
3.2	В'язкість кінематична, мм ² /с		не більше 0,01	
3.3	Кислотне число, мг КОН на 1 г масла		Від -40°C до +40°C.	
3.4	Температура спалаху у закритому тиглі, °C		не нижче 135	
3.5	Вміст водорозчинних кислот та лугів		відсутні	
3.6	Вміст механічних домішок		відсутні	
3.7	Температура застигання, °C		мінус 45	
3.8	Натрова проба, оптична густина		не більше 0,4	
3.9	Прозорість при 5°C		витримує	
3.10	Колір на колориметрі ЦНТ, одиниці ЦНТ		не більше 1,5	
3.11	Стабільність проти окислення, не більше		маса летких низькомолекулярних кислот - 0,04 мг КОН на 1 г масла масова частка осаду, % – відсутні кислотне число окисленої оливи – 0,2 мг КОН на 1 г масла	
3.12	Тангенс кута діелектричних втрат при 90 °C, %		не більше 0,5	
3.13	Густина при 20°C, г/см ³		не більше 0,885	
3.14	Гарантійний термін експлуатації		Не менше 12 місяців, рік випуску 2023 року.	
4.	Додаткові вимоги			

			<p>Товар, який постачається, повинен бути новим (не перебував в експлуатації) та без дефектів, термін та умови його зберігання не повинні бути порушені.</p> <p>Постачання товару здійснюється на складі Замовника відповідно до поданої ним заявки – за рахунок та силами Постачальника.</p>	
5.	В складі пропозиції надати:		<p>Якщо учасник не є виробником продукції, надати скановані копії документів, які підтверджують стосунки із виробником:</p> <p>договір з виробником; або сертифікат дистриб'ютора, представника, дилера; або лист виробника про представництво його інтересів учасником; або інший документ (документи), що підтверджує (підтверджують) повноваження учасника щодо постачання продукції виробника, підписаний зі сторони виробника або виробником та учасником.</p> <p>Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов'язково містити гарантії виробника щодо якості продукції.</p> <p>Якщо в документі зазначено термін дії до кінця року постачання з автоматичною пролонгацією, надати документальне підтвердження пролонгації цього документу від виробника.</p>	
6.	При поставці товару надати:		<p>Завірені копії документів які засвідчують якісні, конструктивні, технічні характеристики товару, його походження (копії технічних умов; сертифікатів відповідності; паспортів якості (заводських посвідчень); технічних паспортів (етикеток) з відміткою приймання ВТК (відділом технічного контролю), санітарно-епідеміологічних та гігієнічних висновків, декларацій про відповідність, свідоцтв про визнання та/або інших відповідних документів передбачених</p>	

			законодавством для товарів даного виду).	
			Паспорт або протокол випробувань.	
7.	Місце поставки		Донецька обл., м. Мирноград, пров .Кузнецький	

Примітка:

** - У випадку якщо у цій тендерній документації в описі та / або в вимогах до предмету закупівлі та/або частини предмету закупівлі, та/або складових предмету закупівлі, та/або складових частини предмету закупівлі міститься посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, Учасник може пропонувати еквівалентні за технічними рішеннями товари. У розумінні цієї тендерної документації будь-які посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі та/або частини предмету закупівлі, та/або складових предмету закупівлі, та/або складових частини предмету закупівлі, джерело його походження або виробника всі такі посилання вживаються у значенні (або еквівалент).

*** - Учасники можуть пропонувати товар з кращими параметрами, в такому випадку Учасник надає лист в довільній формі з роз'ясненнями, в чому саме полягає покращення якості товару.